

## FICHA DE IDENTIDAD

### ALPHA 400L LED (A4000010L), ALPHA 400LP LED (A4000012L)



#### Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE :

- Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CEE.
- Directiva CEM: 2004/108/CEE

#### Y cumple con las cláusulas relevantes de:

- UNE-EN 60598-1: Luminarias - Requisitos Generales y ensayos.
- UNE-EN 60598-2-22: Luminarias para alumbrado de emergencia.
- UNE EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos de inmunidad CEM.
- UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM)- Límites.

#### Características técnicas:

**Tipo de alumbrado:** Luminaria autónoma no permanente, con posibilidad de puesta en reposo a distancia (telemando) y apta para montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).

**Tensión:** 220-240V / 50-60Hz. - **Potencia:** 1,4W - **Corriente de línea:** 48mA - **Factor de potencia (cosΦ):** 0,13

**Tiempo de recarga:** 24 Horas.

**Flujo luminoso emergencia:** 360Lm.

**Lámpara emergencia:** LED.

**Temperatura de color:** 5300 – 6500°K

**Autonomía nominal:** 1 hora

**Baterías:** 5 cuerpos níquel-cadmio (1.2V/800mAh, selladas de alta temperatura) con una vida garantizada de 4 años en una operación normal (1 descarga mensual )

**Clase eléctrica de aislamiento:** Clase II

**Grado de protección ante choques mecánicos, IK (EN 50102):** IK07

**Grado de protección frente entrada de sólidos y líquidos, IP (EN60529):**

ALPHA 400L LED: IP44

ALPHA 400LP LED: IP65

**Protecciones eléctricas:** Fusible batería.

**Indicadores de usuario:** LED alta luminosidad.


Carga correcta.

**Plástico de la envoltente:**

Base: ABS V0 Blanco

Difusor y reflector: Policarbonato 850°C

**Dimensiones externas:**



**Peso:**

ALPHA 400L LED: 776g.

ALPHA 400LP LED: 783g.

**Instalación y Cableado:**

Cuando la luminaria es instalada en superficie, la entrada de cables puede realizarse directamente por su parte posterior practicando un orificio sin necesidad de utilizar ningún tipo de prensaestopas. Cuando el cable entra en la luminaria por uno de sus lados será necesario utilizar un prensaestopas para asegurar el IP44 o el IP65.

El máximo diámetro de cable admisible es  $2.5\text{mm}^2$  (recomendamos  $1.5\text{mm}^2$ ).

**Distribución fotométrica:**

