




SERIE ARANDA




CURVAS FOTOMÉTRICAS DISPONIBLES – PHOTOMETRIC CURVE GRAPHS AVAILABLE ON REQUEST - COURBES PHOTOMÉTRIQUES DISPONIBLES SUR DEMANDE
DOS AÑOS DE GARANTÍA CONFORME A LA LEY 23/2003 DE 10 DE JULIO. 2 YEARS GUARANTEE ACCORDING TO LAW 23/2003 OF JULY 10th – 2 ANS DE GARANTIE
SELON LA LOI 23/2003 DU 10 JUILLET.



CONEXIÓN Y EMPOTRAR EN TECHO – CONNECTION AND CEILING MOUNTING – CONNEXION ET ENCASTREMENT PLAFOND. (220 x 115mm.)






1. Conectar la emergencia a red a través de la regleta exterior. - Connect the luminary to the power line. – Connecter le luminaire au réseau électrique.
2. Colocar el equipo en la abertura poniendo los muelles en posición vertical, presionando hasta que haga tope el suplemento de empotrar con el techo. – Introduce the luminary into the hole with the springs placed vertically and press it until the frame is in contact with the ceiling. – Introduire le luminaire dans l'ouverture en maintenant les clips en position verticale, puis faire pression jusqu'à ce que le cadre soit en contact avec le plafond.




OK

TEST DE VERIFICACIÓN
CHECKING TEST
TEST DE VÉRIFICATION



MANTENIMIENTO – MAINTENANCE



CARGANDO Y BATERÍA EN BUEN ESTADO
UNIT IS CHARGING AND BATTERY IS OK
EN CHARGE ET BATTERIE OPÉRATIONNELLE.



NO CARGA. VERIFICAR/REPONER
NOT CHARGING. CHECK/REPLACE
PAS DE CHARGE. VÉRIFIER/REPLACER



SI LA AUTONOMÍA DE LA LUMINARIA ES INFERIOR A LA ASIGNADA, HAY QUE SUSTITUIR LA BATERÍA.
IF THE LUMINARY DOES NOT REACH THE NOMINAL AUTONOMY, BATTERIES HAVE TO BE REPLACED.
SI L'AUTONOMIE DU LUMINAIRE EST INFÉRIEURE À CELLE INDIQUÉE, LA BATTERIE DOIT ÊTRE RENPLACÉE.

REF	LAMP T1	Re-Ch	Lm	1,31%
M 70L	TL – 4W	2,4V 1,5Ah	62	1
M 100L		3,6V 1,5Ah	93	
M 180L	PL – 9W	3,6V 1,5Ah	149	
M 220L		4,8V 1,5Ah	203	
M 300L		6V 1,5Ah	262	