



CURVAS FOTOMÉTRICAS DISPONIBLES – PHOTOMETRIC CURVE GRAPHS AVAILABLE ON REQUEST - COURBES PHOTOMETRIQUES SUR DEMANDE - LICHTVERTEILUNGSKURVEN BEI BEDARF ERHÄLTLICH -  
 CURVAS FOTOMÉTRICAS DISPONÍVEIS A PEDIDO - CURVE FOTOMETRICHE DISPONIBILI A RICHIESTA - KRÍVKY SVÍTIVOSTI JSOU NA VÝŽADÁNÍ K DISPOZICI tel. 545 197 213 -  
 Фотометрические графы доступны по требованию  
 DOS AÑOS DE GARANTÍA CONFORME A LA LEY 23/2003 DE 10 DE JULIO

1

2

3

N.P. → NO PERMANENTE CON PUESTA EN REPOSO  
 N.P. → NON MAINTAINED WITH STANDBY  
 N.P. → NON PERMANENT AVEC MISE AU REPOS  
 N.P. → BEREITSCHAFTSSCHALTUNG MIT ABSCHALTUNG DER NOTLEUCHE  
 N.P. → NÃO PERMANENTES COM COLOCAÇÃO EM REPOUSO  
 N.P. → NON PERMANENTE CON MODALITÀ DI RIPOSO  
 N.P. → NETRVALÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO  
 N.P. → в нормальном режиме с паузой

OK

TEST DE VERIFICACIÓN  
 VERIFICATION TEST  
 TEST DE VERIFICATION  
 FUNKTIONSTEST  
 TESTE DE VERIFICAÇÃO  
 TEST DI VERIFICA  
 TEST FUNKČNOSTI SVÍTIDLA  
 TECT

**MANTENIMIENTO – MAINTENANCE – ENTRETIEN – UNTERHALTUNG – MANUTENÇÃO – MANUTENZIONE - OVĚŘENÍ - Проверка**

CARGANDO Y BATERÍA EN BUEN ESTADO  
 UNIT CHARGING AND BATTERY OK  
 EN CHARGE OU CHARGÉE  
 WIRD GELADEN ODER IST GELADEN  
 EM CARGA OU CARREGADA  
 CARICA IN ATTO O ULTIMATA  
 NABÍJENÍ A STAV AKUMULÁTORU  
 Идет нормальная зарядка батареи

NO CARGA. VERIFICAR / REPONER  
 NOT CHARGING. CHECK / REPLACE  
 NE CHARGE PAS. VÉRIFIER / REMPLACER  
 LÄDT NICHT. ÜBERPRUFEN / ERSETZEN  
 NÃO CARREGA. VERIFICAR / SUBSTITUIR  
 NON CARICA. VERIFICARE / SOSTITUIRE  
 NENABJÍ, KONTROLA / VÝMĚNA  
 не заряжено/требуется замена

24 Hrs.

SI LA AUTONOMÍA DE LA LUMINARIA ES INFERIOR A LA ASIGNADA, HAY QUE SUSTITUIR LA BATERÍA  
 IF LUMINAIRE DOES NOT REACH THE RATE OPERATING LIFE, THEN THE BATTERIES HAVE TO BE REPLACED  
 LES ACCUMULATEURS DOIVENT ÊTRE REPLACÉS LORSQUE LE BLOC AUTONOME NE SATISFAIT PLUS A SA DUREE ASSIGNÉE DE FONCTIONNEMENT  
 WENN DIE ANGELEGEBENE LEUCHTDAUER DER EINZELBATTERIE UNTERSCHRITTEN WIRD SIND DIE AKKUMULATOREN UNBEDINGT ZU TAUSCHEN  
 SE A AUTONOMIA FÖR INFERIOR À ESTIPULADA; SUBSTITUIR OS ACUMULADORES  
 QUANDO L'AUTONOMIA DELLA LAMPADA NON È PIÙ QUELLA NOMINALE LA BATTERIA DEVE ESSERE SOSTITUITA.  
 POKUD SVÍTIDLO NESVÍTÍ STANOVENOU DOBU V NOUZOVÉM REŽIMU, AKUMULÁTORY MUSÍ BYT VYMĚNĚNY  
 в случае если прибор не работает на протяжении положенного времени, следует заменить батарею

REF	LAMP TY	IK-08	L 519h
V 45L	TL-6W	2,4V 1,5Ah	1
V 45C	2 x TL-6W		
V 55L2	TL-6W	2,4V 3Ah	2
V 70L	TL-6W	2,4V 1,5Ah	1
V 70C	2 x TL-6W		
V 120L	TL-6W	3,6V 1,5Ah	
V 120C	2 x TL-6W		
V 170L	TL-6W	4,8V 1,5Ah	
V 220L	TL-6W	6V 1,5Ah	
V 300L	TL-6W		
V 300C	2 x TL-6W		