

CE Declaración de Conformidad

El Fabricante IVERLUX ALUMBRADO DE EMERGENCIA, S.L.

Con dirección Avda. Pablo Gargallo, 100 – Piso 1, Oficina 8 – 50003 ZARAGOZA

Y representada por Marc Bonàs Bellsolà (Gerente)

Declara que las balizas modelo GUIALED*, GUIASCB**, GUIASECA*, referencias:

Nombre	Referencia	Nombre	Referencia	Nombre	Referencia
GUIALED2	GUIALED2	GUIASCB2	GUIASCB2	GUIASECA2	GUIASECA2
GUIALEDP2	GUIALEDP2	GUIASCBP2	GUIASCBP2	GUIASECAP2	GUIASECAP2
GUIALED4	GUIALED4	GUIASCB4	GUIASCB4	GUIASECA4	GUIASECA4
GUIALEDP4	GUIALEDP4	GUIASCBP4	GUIASCBP4	GUIASECAP4	GUIASECAP4
GUIALED5	GUIALED5	GUIASCB5	GUIASCB5	GUIASECA5	GUIASECA5
GUIALEDP5	GUIALEDP5	GUIASCBP5	GUIASCBP5	GUIASECAP5	GUIASECAP5
GUIALED6	GUIALED6	GUIASCB6	GUIASCB6	GUIASECA6	GUIASECA6
GUIALEDP6	GUIALEDP6	GUIASCBP6	GUIASCBP6	GUIASECAP6	GUIASECAP6
GUIALED9	GUIALED9	GUIASCB9	GUIASCB9	GUIASECA9	GUIASECA9
GUIALEDP9	GUIALEDP9	GUIASCBP9	GUIASCBP9	GUIASECAP9	GUIASECAP9

Con las siguientes características:

- * Alimentación: 220/240V - 50/60Hz
- ** Alimentación: 5V CA/CC
- IP33 (IP65 para referencias P)
- IK09

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
 - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
 - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
 - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
 - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
 - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.

Firma Autorizada:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, cursive name.

Marc Bonàs Bellsolà - Gerente
ZARAGOZA, 05 de junio de 2022