



**Alumbrado de Emergencia**  
**Emergency Lighting**



UNE-EN ISO 9001:2000



ER-0751/1998

## **CE Declaración de Conformidad**

**El Fabricante** IVERLUX ALUMBRADO DE EMERGENCIA, S.L.

**Con dirección** Avda. Pablo Gargallo, 100 – Piso 1, Oficina 8 – 50003 ZARAGOZA

**Y representada por** Marc Bonàs Bellsolà (Gerente)

Declara que la luminaria para alumbrado de emergencia modelo HUERVA, referencias:

<b>Referencia</b>
H0000001L
H10000011L
H1000011LD

Con las siguientes características:

- Alimentación: 220/240V - 50/60Hz
- Clase II
- IP54
- IK10

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
  - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
  - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
  - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.

- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
  - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
  - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
- **\*\*UNE-EN 62034:2012. Sistema de ensayo automático para alumbrado de evacuación de emergencia alimentado por batería.**

**Firma Autorizada:**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, cursive name.

**Marc Bonàs Bellsolà - Gerente**  
ZARAGOZA, 05 de junio de 2022