



El Fabricante	IVERLUX ALUMBRADO DE EMERGENCIA, S.L.
Con dirección	Avda. Pablo Gargallo, 100 – Piso 1, Oficina 8 – 50003 ZARAGOZA
Y representada por	Marc Bonàs Bellsolà (Gerente)

Nombre	Referencia
60L LED	N0600010YL
60L2 LED	N0600020YL
60L3 LED	N0600030YL
100L LED	N1000010YL
100L2 LED	N1000020YL
100L3 LED	N1000030YL
150L LED	N1500010YL
150L2 LED	N1500020YL
150L3 LED	N1500030YL
200L LED	N2000010YL
200L2 LED	N2000020YL
200L3 LED	N2000030YL
300L LED	N3000010YL
300L2 LED	N3000020YL
300L3 LED	N3000030YL
400L LED	N4000010YL
400L2 LED	N4000020YL
500L LED	N5000010YL

Nombre	Referencia
60L PER LED	N0600210YL
60L2 PER LED	N0600220YL
60L3 PER LED	N0600230YL
100L PER LED	N1000210YL
100L2 PER LED	N1000220YL
100L3 PER LED	N1000230YL
150L PER LED	N1500210YL
150L2 PER LED	N1500220YL
150L3 PER LED	N1500230YL
200L PER LED	N2000210YL
200L2 PER LED	N2000220YL
300L PER LED	N3000210YL
400L PER LED	N4000210YL

Nombre	Referencia
60L LED ATS**	N0600410YL**
60L2 LED ATS**	N0600420YL**
60L3 LED ATS**	N0600430YL**
100L LED ATS**	N1000410YL**
100L2 LED ATS**	N1000420YL**
100L3 LED ATS**	N1000430YL**
150L LED ATS**	N1500410YL**
150L2 LED ATS**	N1500420YL**
150L3 LED ATS**	N1500430YL**
200L LED ATS**	N2000410YL**
200L2 LED ATS**	N2000420YL**
200L3 LED ATS**	N2000430YL**
300L LED ATS**	N3000410YL**
300L2 LED ATS**	N3000420YL**

[illegible]

300L3 LED ATS**	N3000430YL**	
400L LED ATS**	N4000410YL**	
400L2 LED ATS**	N4000420YL**	
500L LED ATS**	N5000410YL**	

Y = 0,1,2,3 dependiendo del acabado decorativo

Con las siguientes características:

- Alimentación: 220/240V - 50/60Hz
- Clase II
- IP22
- IK03
- **Sistema AUTOTEST de ensayos automáticos.

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
 - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
 - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
 - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
 - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
 - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
- **UNE-EN 62034:2012. Sistema de ensayo automático para alumbrado de evacuación de emergencia alimentado por batería.
-

Firma Autorizada:



Marc Bonàs Bellsolà - Gerente

ZARAGOZA, 05 de junio de 2022