



El Fabricante	IVERLUX ALUMBRADO DE EMERGENCIA, S.L.
Con dirección	Avda. Pablo Gargallo, 100 – Piso 1, Oficina 8 – 50003 ZARAGOZA
Y representada por	Marc Bonàs Bellsolà (Gerente)

Nombre	Referencia
60L LED	E0600010L
60L2 LED	E0600020L
60L3 LED	E0600030L
100L LED	E1000010L
100L2 LED	E1000020L
100L3 LED	E1000030L
150L LED	E1500010L
150L2 LED	E1500020L
150L3 LED	E1500030L
200L LED	E2000010L
200L2 LED	E2000020L
200L3 LED	E2000030L
300L LED	E3000010L
300L2 LED	E3000020L
300L3 LED	E3000030L
400L LED	E4000010L
400L2 LED	E4000020L
500L LED	E5000010L

Nombre	Referencia
60L PER LED	E0600210L
60L2 PER LED	E0600220L
60L3 PER LED	E0600230L
100L PER LED	E1000210L
100L2 PER LED	E1000220L
100L3 PER LED	E1000230L
150L PER LED	E1500210L
150L2 PER LED	E1500220L
150L3 PER LED	E1500230L
200L PER LED	E2000210L
200L2 PER LED	E2000220L
300L PER LED	E3000210L
400L PER LED	E4000210L

Nombre	Referencia
60L LED ATS**	E0600410L**
60L2 LED ATS**	E0600420L**
60L3 LED ATS**	E0600430L**
100L LED ATS**	E1000410L**
100L2 LED ATS**	E1000420L**
100L3 LED ATS**	E1000430L**
150L LED ATS**	E1500410L**
150L2 LED ATS**	E1500420L**
150L3 LED ATS**	E1500430L**
200L LED ATS**	E2000410L**
200L2 LED ATS**	E2000420L**
200L3 LED ATS**	E2000430L**
300L LED ATS**	E3000410L**
300L2 LED ATS**	E3000420L**

[illegible]

300L3 LED ATS**	E3000430L**	
400L LED ATS**	E4000410L**	
400L2 LED ATS**	E4000420L**	
500L LED ATS**	E5000410L**	

Con las siguientes características:

- Alimentación: 220/240V - 50/60Hz
- Clase II
- IP44
- IK03 instalada en superficie, IK08 empotrada en falso techo.
- **Sistema AUTOTEST de ensayos automáticos.

Cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de marcado CE y las cláusulas relevantes de la normativa aplicable:

- **2014/30/UE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética.**
 - UNE-EN 55015:2013. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
 - UNE EN 61000-3-2:2014. Compatibilidad electromagnética (CEM) – Límites para las emisiones de corriente armónica.
 - UNE-EN 61547:2011. Equipos para alumbrado de uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- **2014/35/UE. Directiva de Baja Tensión.**
 - UNE-EN 60598-1:2015. Luminarias. Requisitos Generales y ensayos.
 - UNE-EN 60598-2-22:2015. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
- **UNE-EN 62034:2012. Sistema de ensayo automático para alumbrado de evacuación de emergencia alimentado por batería.
-

Firma Autorizada:



Marc Bonàs Bellsolà - Gerente

ZARAGOZA, 05 de junio de 2022